



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180CN0381

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Vertreiber <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzsystem bestehend aus Butylen-Primer HT, Butylen-Band AS50 (2 Lagen) und Butylen-Band R20HT (2 Lagen)
Modell <i>model</i>	Densolen-System AS50-R20HT mit Primer HT
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 12/208/5180/1 vom 12.12.2012 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ 12.12.2017 / 12-0547-GNE
date of expiry / file no.

14.02.2013 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Densolen-System AS50-R20HT mit Primer HT	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: ...+50 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C 50 L	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem in 4 (2/2) Lagen auf Voranstrich aufzubringen



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180CN0381

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Distributor <i>Vertreiber</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	corrosion protection system consisting of Butylen-primer HT, Butylen-tape AS50 (2 layers) und Butylen-tape R20HT (2 layers)
Model <i>Modell</i>	Densolen-System AS50-R20HT mit Primer HT
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 12/208/5180/1 from 12.12.2012 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Date of Expiry / File No. 12.12.2017 / 12-0547-GNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

14.02.2013 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Densolen-System AS50-R20HT mit Primer HT	stress-class: C permanent operating temperature: ...+50 °C designation according to standard: Coating EN 12068-C 50 L	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Application: corrosion protection system for cold application in 4 (2/2) layers on the pre-coating



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180CN0381

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	DEKOTEC GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzsystem bestehend aus Densolen-Primer HT, Densolen-Band AS50 (2 Lagen) und Densolen-Band R20HT (2 Lagen)
Modell <i>model</i>	Butylen-System AS50-R20HT mit Primer HT
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 12/208/5180/2 vom 12.12.2012 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	12.12.2017 / 12-0547-GNE

70029-04-A-DE

14.02.2013 Rie B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Butylen-System AS50-R20HT mit Primer HT	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: ...+50 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C 50 L	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem in 4 (2/2) Lagen auf Voranstrich aufzubringen

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180CN0381Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	DEKOTEC GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	corrosion protection system consisting of Densolen-primer HT, Densolen-tape AS50 (2 layers) and Densolen-tape R20HT (2 layers)
Model <i>Modell</i>	Butylen-System AS50-R20HT mit Primer HT
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 12/208/5180/2 from 12.12.2012 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Date of Expiry / File No. 12.12.2017 / 12-0547-GNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

14.02.2013 Rie B-1/2

Date, Issued by, Sheet Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Butylen-System AS50-R20HT mit Primer HT	stress-class: C permanent operating temperature: ...+50 °C designation according to standard: Coating EN 12068-C 50 L	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

Application: corrosion protection system for cold application in 4 (2/2) layers on the pre-coating